



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00149/22

Серия **RU** № **0396818**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности», место нахождения: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, ОГРН 1117847231952, Телефон: +7 (812) 309-20-00, Адрес электронной почты: info@stopfire.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности», место нахождения: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций. Покрытие огнезащитное «ОВПФ-1М» ТУ 1523-025-47935838-2003 с изм.1 «Покрытие огнезащитное «ОВПФ-1М».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 7 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1534/ТР от 30.08.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1186/22 от 28.07.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1).
Смотрите в приложении к сертификату бланк 0828739 (1 лист.).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

30.08.2022

ПО

29.08.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ольга Васильевна
(подпись)

(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Чарушкин Степан Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.B.00149/22

Серия RU № 0828739



Средство огнезащиты для стальных конструкций: Покрытие огнезащитное «ОВПФ-1М» ТУ 1523-025-47935838-2003 с изм.1 «Покрытие огнезащитное «ОВПФ-1М».

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенной толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 не менее, мм	Покрытие огнезащитное «ОВПФ-1М» ТУ 1523-025-47935838-2003 с изм.1	
			толщина, мм	расход*, кг/м ²
3-я (не менее 90)	3,4	0,05	15	22,5
2-я (не менее 120)	3,4	0,05	23	34,5

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	Защита от воздействия огня металлоконструкций производственных, гражданских и общественно-бытовых зданий
Общие условия эксплуатации продукции	Покрытие эксплуатируется при температуре от – 25 до +25 °С.
Общие условия хранения продукции	Состав «ОВПФ-1М» необходимо хранить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Срок хранения	18 месяцев
Срок службы или ресурс продукции	Срок эксплуатации покрытия «ОВПФ-1М» с финишным атмосферостойким покрытием – не менее 25 лет при соблюдении технологии нанесения и условий эксплуатации.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

О.В. Умрихина
(подпись)

Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

С.В. Чарушкин
(подпись)

Чарушкин Степан Владимирович

(Ф.И.О.)

Лист 1 из 1