

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-RU.ПБ09.В.00460

Срок действия с 14.03.2018 по 13.03.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0039924

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр
Строительства и Пожарной Безопасности».
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 13, лит. И.
ОГРН 1117847231952, Тел.: +78123092000, Факс: +78123092000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр
Строительства и Пожарной Безопасности».
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 13, лит. И.
ОГРН 1117847231952, Тел.: +78123092000, Факс: +78123092000

ПРОДУКЦИЯ

Покрытие огнезащитное ОВПФ-1М ТУ 1523-025-47935838-2003 с изм.1 для защиты стальных конструкций.
Серийный выпуск.

код ОК

15 2300

КД ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 «Средства
огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной
эффективности». Обеспечивает: 1-ую группу огнезащитной эффективности (150 мин.) при испытании
опытных образцов стальных колонн двутаврового сечения № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм)
при общей толщине покрытия 27,00 мм.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 668/ТР от 06.03.2018 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр
Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-
2015) № СДС.ТП.СМ.10782-17 от 24.10.2017 г. до 24.10.2020 г. выданный органом по сертификации ООО
"РусПромГрупп" рег. номер СДС.ТП.ОС.001128-16.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.В. Умрихина
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Р.В. Брыксин
ПОДПИСЬ

Брыксин Р.В.

инициалы, фамилия