

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ09.В.00346

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001150

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр  
Строительства и Пожарной Безопасности»,  
Адрес: 199155, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 13, лит. И,  
ОГРН: 1117847231952, Телефон: +78123092000, Факс: +78123092000

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр  
Строительства и Пожарной Безопасности»,  
Адрес: 199155, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 13, лит. И,  
ОГРН: 1117847231952, Телефон: +78123092000, Факс: +781230920006

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город  
Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная «Терма», выпускаемая ТУ 2316-020-  
47935838-2003 с изм.1, для защиты стальных конструкций.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1650

код Еuras: \_\_\_\_\_

код ТН ВЭД России: \_\_\_\_\_

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля  
2008г, в ред. Федеральных законов от 07.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160  
ФЗ, от 13.07.2015 N 214-ФЗ),  
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод  
определения огнезащитной эффективности». Группу огнезащитной эффективности смотри в приложении  
к сертификату бланк № 0000762 (две позиции).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 449/ТР от 19.02.16 г., 450/ТР от 22.02.2016 г. (ИЦ ПБ АНО  
«Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016);

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-  
2008) № 14.1399.026 от 24.12.2014 г. до 24.12.2017 г. выданный Ассоциацией по сертификации «Русский  
Регистр».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.04.2016

по 12.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

МАЕ

эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ  
  
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Брыксин Р.В.

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ09.В.00346

(обязательная сертификация)

№ 0000762

Краска огнезащитная «Терма», выпускаемая ТУ 2316-020-47935838-2003 с изм.1, для защиты стальных конструкций, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунта ГФ-021, мм	Толщина сухого слоя краски Терма, мм
4 - я (60)	3,4	0,05	1,95
3 - я (90)	5,8	0,05	2,05

ОБРАЗЕЦ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*А. Череп*  
ПОДПИСЬ

*В. Брыкин*  
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

Брыкин Р.В.