

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ С-RU.ПБ09.В.00442

Срок действия с 27.10.2017 по 26.10.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0039906

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,  
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр  
Строительства и Пожарной Безопасности»,  
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 13, лит. И.  
ОГРН 1117847231952, Тел.: +78123092000, Факс: +78123092000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр  
Строительства и Пожарной Безопасности»,  
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 13, лит. И.  
ОГРН 1117847231952, Тел.: +78123092000, Факс: +78123092000

ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная «Терма М», выпускаемая по ТУ 2313-136-4-35818-  
2007 с изм.1 для защиты стальных конструкций с полимеропорой акриловая  
органорастворимая.  
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД

ОБРАЗЕЦ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,  
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от  
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). ГОСТ Р 53295-2009 «Средства  
огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной  
эффективности».  
Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк 0026956 (одна позиция).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 622/ТР от 25.10.2017 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр  
Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).  
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-  
2008) № 14.1399.026 от 24.12.2014 г. до 24.12.2017 г. выданный Ассоциацией по сертификации «Русский  
Регистр».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*О. Умрихина*  
подпись

*С. В. Чарушкин*  
подпись

Умрихина О.В.

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Чарушкин С.В.

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ09.В.00442

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, № 0026956  
подлежащей обязательной сертификации

Краска огнезащитная «Терма М», выпускаемая по ТУ 2313-036-47935838-2007 с изм.1 для защиты стальных конструкций сополимерополиакриловая органорастворимая, обеспечивает:

№ п/п	Группа огнезащитной эффективности и (мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунта ГФ-021, мм	Толщина огнезащитного покрытия, мм	Расход на указанную толщину кг/м <sup>2</sup> *
				Терма М ТУ 2313-036-47935838-2007 с изм.1	
1.	90	5,8	0,05	1,55	1,6

\* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

**ОБРАЗЕЦ**



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Умрихина О.В.*  
ПОДПИСЬ

*Чарушкин С.В.*  
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

Чарушкин С.В.