

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ09.В.00416

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016031

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности»,
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 13, лит. И.
ОГРН 117847231952, Тел.: +78123092000, Факс: +78123092000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности»,
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 13, лит. И.
ОГРН 117847231952, Тел.: +78123092000, Факс: +78123092000

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная «Терма М», выпускаемая по ТУ 23-03-036-47935838-2007 с изм.1 для защиты стальных конструкций с полимерной акриловой органорастворимая. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1340

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

ОБРАЗЕЦ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».
Обеспечивает: 5-ую группу огнезащитной эффективности (45 мин.) при испытании опытных образцов стальных колонн двутаврового сечения № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм) в сочетании с грунтом ГФ 021 (толщина слоя – 0,05 мм.), при общей толщине покрытия 1,01 мм.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 589/ТР от 22.05.2017 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016);

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) № 14.1399.026 от 24.12.2014 г. до 24.12.2017 г. выданный Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.05.2017 по 22.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Умрихина О.В.
подпись

Умрихина О.В.
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.
подпись

Чарушкин С.В.
инициалы, фамилия

