ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00016/21

Серия RU № 0321921

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности», место нахождения: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, ОГРН 1117847231952, Телефон: +7 (812) 309-20-00, Адрес электронной почты: info@stopfire.ru.

Образец

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности», место нахождения: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И.

ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная "ТЕРМА" по ТУ 2316-020-47935838-2003 с изм. 1.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8330/РС от 14.09.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», Аттестат ТРПБ.RU.ИН28,
Акт о результатах анализа состояния производства № 948-949/21 от 21.07.2021 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (п. 5.1, 5.2). Краска огнезащитная "ТЕРМА" – обеспечивает I-ую группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 при расходе не менее 300 г/м², устойчива к старению. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы или ресурс продукции – 10 лет. Общие условия хранения продукции: хранить в плотно закрытой неметаллической таре, в сухих закрытых помещениях при температуре от +5°С до +35 °С при относительной влажности воздуха до 75%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.09.2021 **ПО** 19.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы (Ф.И.О.)