



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00300/21

Серия RU № 0336479



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности" (ООО "МНИЦ С и ПБ"). Место нахождения: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит.И. Адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит.И. Номер государственной регистрации: 1117847231952. Номер телефона: +7 (812) 309-20-00. Адрес электронной почты: info@stopfire.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности" (ООО "МНИЦ С и ПБ"). Место нахождения: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит.И. Адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит.И. Номер государственной регистрации: 1117847231952. Номер телефона: +7 (812) 309-20-00. Адрес электронной почты: info@stopfire.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе «Пропитка огнезащитная «ТП», выпускаемая по ТУ 2332-006-47935838-2000, изм.№1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0423ЕАС от 18.06.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протоколов сертификационных испытаний № 21-12-15/ИТР-ИКБС от 15.12.2021 г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, аттестат РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.» п.п. 6.1, 6.3. Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 530 г/м² методом поверхностной пропитки. Устойчив к старению. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.12.2021 ПО 29.12.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)Корольченко Ольга Николаевна
(Ф.И.О.)