

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00462/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности" (ООО "МНИЦ С и ПБ").

Место нахождения: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И.

Адрес места осуществления деятельности: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И

Номер государственной регистрации: 1117847231952. ИНН 7801548955.

Номер телефона: +7 (812) 309 20 00. Адрес электронной почты: quality@stopfire.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности" (ООО "МНИЦ С и ПБ")

Место нахождения: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И.

Адрес места осуществления деятельности: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И

Номер государственной регистрации: 1117847231952. ИНН 7801548955.

Номер телефона: +7 (812) 309 20 00. Адрес электронной почты: quality@stopfire.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». ИНН: 7717035419, ОГРН: 1027739451684.

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97.

Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 2656.

Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пропитка «ТП» огнезащитная для текстильных материалов с плотностью раствора 1,15 г/см³ и при расходе от 170 до 250 г/м² методом погружения для ткани из хлопчатобумажных волокон, выпускаемая по ТУ 2332-030-47935838-2003 с изменением №1. «Пропитка «ТП» огнезащитная для текстильных материалов». Технические условия.

Серийный выпуск

код ОКПД 2:

20.30.12.150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); глава 3, статья 13

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0480 ТР от 15.12.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокола сертификационных испытаний № 22-07-21/ТР-ИКБС от 21.07.2022г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, рег. № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.);

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 50810-95 п. 7.1 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытаний на воспламеняемость и классификация».

Текстильные материалы из хлопчатобумажных волокон обработанные пропиткой «ТП» огнезащитной с плотностью раствора 1,15 г/см³ и при расходе от 170 до 250 г/м² классифицируются как трудновоспламеняемые.

Текстильные материалы из хлопчатобумажных волокон обработанные пропиткой «ТП» огнезащитной плотностью раствора 1,15 г/см³ и при расходе от 170 до 250 г/м² подвергнутые ускоренному гидролизу классифицируются как легковоспламеняемые.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.08.2022

по 18.08.2027

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор
(эксперты аудиторы)

(подпись)

Ермакова Антонина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество)

