



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00435/22

Серия **RU** № **0427905**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности" (ООО "МНИЦ С и ПБ"). Место нахождения: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И. Адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И. Номер государственной регистрации: 1117847231952. Номер телефона: +7 (812) 309-20-00. Адрес электронной почты: quality@stopfire.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности" (ООО "МНИЦ С и ПБ"). Место нахождения: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И. Адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И. Номер государственной регистрации: 1117847231952. Номер телефона: +7 (812) 309-20-00. Адрес электронной почты: quality@stopfire.ru

ПРОДУКЦИЯ

Узел пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Технической инструкции № 29/4 в составе: состав огнезащитный «ПК-Терма тип А», выпускаемый по ТУ 5789-029-47935838-2003 с изм. № 1 «Состав огнезащитный «ПК-Терма тип А» (толщина сухого слоя от 1 мм до 4 мм), плита теплоизоляционная из минеральной (каменной) ваты «Бетон Элемент Баттс», выпускаемая по ТУ 5762-001-45757203-99 с изм. № 1-4 (плотность 110 кг/м3). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 0424ЕАС от 17.01.2022 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокола испытаний № 22-12-27/1ТР-ИКБС от 27.12.2022 г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ рег. № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.);

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4).

Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытии не менее 200 мм – IET90.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.01.2023 ПО 08.01.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Казиев Махач Магомедович
(Ф.И.О.)