# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00114/22

Серия RU № 0396783

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности», место нахождения: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, ОГРН 1117847231952, Телефон: +7 (812) 309-20-00. Адрес электронной почты: info@stopfire.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности», место нахождения: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199155, Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, лит И.

## ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная "ТЕРМА М" на органической основе, изготовленная в соответствии с ТУ 2313-036-47935838-2007 с изм.1.
Серийный выпуск.

Образец

## КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 90 700 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1445/ТР от 15.06.2022 г (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).,
Акт о результатах анализа состояния производства № 948-949/21 от 27.07.2021 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изм. 1 (п.п. 3.4, 6.1).
Смотрите в приложении к сертификату бланк № 0828716 (1 лист.)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 16.06.2022 **ПО** 15.06.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00114/22

Серия RU № 0828716

Краска огнезащитная "ТЕРМА М" на органической основе, изготовленная в соответствии с ТУ 2313-036-47935838-2007 с изм.1, обеспечивает:

| Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин) | Стальная колонна двутаврового сечения с приведенная толщиной металла, мм | Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, мм | Краска огнезащитная "ТЕРМА М" (ТУ 2313-001-30642285-2011) | | Толщина финишного покрытия эмалью ПФ - 115, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | толщина, мм | расход*, кг/м² | |
| 5-я (не менее 45) | 3,4 | 0,05 | 1,1 | 1,65 | 0,05 |
| 4-я (не менее 60) | 3,4 | 0,05 | 1,4 | 2,1 | 0,05 |
| 3-я (не менее 90) | 3,4 | 0,05 | 3,75 | 5,625 | 0,05 |

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

| | |
|---|---|
| Общие сведения об области применения продукции | Огнезащита металлических строительных конструкций |
| Общие условия эксплуатации продукции | Температура эксплуатации покрытия от - 40□ до +60□. |
| Общие условия хранения продукции | Краску хранят в плотно закрытой таре и сухих закрытых помещениях при температуре от -30°С до +35°С при относительной влажности воздуха до 80%, вдали от источников воспламенения и тепла. |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления. |
| Срок службы или ресурс продукции | 25 лет |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)



АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.